



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00358

№ ПС 005858

Срок действия с 15.07.2020г. по 14.07.2023г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

23.64.10.110

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО "АЖИО"

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9, литер Б, помещение 1-Н.
ОГРН: 1107847385491. Телефон: +7(812)643-23-96

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО "АЖИО"

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9, литер Б, помещение 1-Н.
ОГРН: 1107847385491. Телефон: +7(812)643-23-96

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Смеси сухие строительные на известковом вяжущем: Минеральное декоративное
покрытие, Фасадная ретушь, выпускаемые по ТУ 5745-001-69190652-2011.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть",
раздел 6. Метод 1. Материал относится к негорючим материалам (НГ).
Класс пожарной опасности КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 07/20-19С от 14.07.2020 г ООО «ФЕНИКС»
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2021 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5745-001-69190652-2011

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

