

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00366/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007961

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ". ОГРН: 1025004915803.
Адрес: 141231, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, оф.1.
Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ". ОГРН: 1025004915803.
Адрес: 141231, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, раб. пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, оф.1.
Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489.
Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе краски ВД-АК VGT Premium
фасадной силиконизированной iQ 161 база А (расход при код ОК 005 (ОКП):
нанесении на негорючее основание 120 г/м²), выпускаемой код ОК 034-2014 (ОКПД2):
по ТУ 2316-015-32998388-2014 с изм. 1-3. 20.30.11.130
Серийный выпуск. код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7577/РС от 13.10.2020 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) № РОСС RU.АЮ18.К00003 от 12.12.2019 г. выдан ОС СМ ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА" рег. № RA RU.10АЮ18. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

16.10.2020

по

15.10.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия